

**Инструкция устанавливает особые требования к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов**

- Необходимо проверять наличие тяги до включения и во время работы газоиспользующего оборудования, следить за состоянием и чистотой дымовых и вентиляционных каналов, а также обеспечивать своевременную проверку их состояния.
- При отсутствии тяги в дымовом и вентканале, отсутствии герметичности дымового канала, нарушении целостности кирпичной кладки дымового канала, отсутствии притока воздуха, необходимого для полного сгорания газа, эксплуатация газового оборудования запрещена!
- Запрещается вносить изменения в конструкции дымовых и вентканалов, замуровывать и производить их переустройство.
- Не допускается применение устройств электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектом, присоединение к вентканалам дымоотводов.
- После окончания пользования газом следует закрыть краны.
- В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 ч. в помещении в многоквартирном доме необходимо закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях (опусках) к газовым плитам и проточным водонагревателям, а в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 ч. - закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию.


При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием, перекрыть запорную арматуру (краны) на нем и на ответвлении (опуске) к нему. Обеспечить приток воздуха (вентиляцию) в помещения, в которых обнаружен запах газа. Не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, мобильный телефон и иные. Нельзя зажигать огонь, курить. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда вызвать аварийную службу филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» по телефону 04 (с мобильного телефона - 104).

**В процессе эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутридворового газового оборудования (ВКГО) необходимо обеспечить хранение:**

- уведомлений ГРО, поставщика газа, предписаний ГЖИ, органов жилищного надзора;
- договоров о техническом обслуживании и ремонте, диагностировании, актов сдачи-приемки выполненных работ;
- технической документации на ВДГО (ВКГО).

**Незамедлительно сообщать в АДС об обнаружении следующих фактов:**

наличие утечки газа, срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;



отсутствие или нарушение тяги в дымовом и вентиляционном каналах;

отклонение величины давления газа от нормативных значений;



приостановление подачи газа без предварительного уведомления газораспределительной организации (ГРО), поставщика газа;

несанкционированное перекрытие кранов, расположенных на газопроводах, входящих в состав ВДГО;



повреждение ВДГО (ВКГО), авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом, протекание через ВДГО (ВКГО) токов утечки, замыкания на корпус бытового ГИО и уравнительных токов.

**ТЕЛЕФОН АДС: 04 (104)**

**ГАЗПРОМ**  
ГАЗОРASПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОРЕНБУРГ



**Тепло родного дома**

**Инструкция**

по безопасному использованию газа

**Телефон газовой службы:**

Подробная информация о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО), а также «Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» размещены в разделе ТО ВДГО на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург»: oblgaz56.ru

## Уважаемые жители Оренбургской области!

АО «Газпром газораспределение Оренбург»  
напоминает: эксплуатация газового оборудования  
требует повышенного внимания!

Действия при обнаружении утечки газа, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений:

немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием ГИО);

перекрыть краны ГИО и на опуске к нему, незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы, электроосвещение, звонок, средства связи (мобильный телефон и т. д.);

не зажигать огонь, не курить;

принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить (при наличии возможности)

о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в т. ч. в подъезде, коридоре, лестничной клетке и т. д.;

покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах должны знать и соблюдать «Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (Приказ Министра России от 05.12.2017 №1614/пр).

### Согласно требованиям Инструкции:

- Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня следует убедиться в отсутствии загазованности помещения.
- Не допускается использование для сна и отдыха помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.
- Запрещается устанавливать мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от плит, колонок и котлов.
- Запрещается установка и использование газогорелочных устройств при их размещении в отопительных печах в многоквартирных домах.
- Перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить предварительную вентиляцию камер сгорания (3-5 минут).
- Важно обеспечивать доступ ГРО для проведения техобслуживания, ремонта, диагностики и замены ВДГО (ВКГО), а также для приостановления подачи газа (в установленных законодательством случаях).
- Нельзя осуществлять самовольное переустройство, монтаж, подключение или отключение ВДГО (ВКГО), отключать автоматику безопасности, проверять срабатывание сигнализаторов и систем контроля загазованности.

Необходимо следить за исправностью работы газового оборудования, обеспечивать надлежащее техническое состояние приборов учета газа и сохранность пломб.

- При наличии в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством задвижки (шибера), обеспечить ее извлечение и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).
- Не допускается использование газоиспользующего оборудования не по назначению, привязывание веревки, кабеля, использование других видов топлива.
- Запрещается допускать к использованию плит, колонок и котлов детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газовое оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж.
- Запрещается использование ВДГО (ВКГО) при: наличии неисправности автоматики безопасности, непригодности к ремонту, наличии утечки газа, отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО), истечении нормативных сроков эксплуатации.
- Запрещается проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО (ВКГО) с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и т.д.

**Собственникам и пользователям помещений необходимо знать и соблюдать требования данной Инструкции!**